



# ELECTRO-TEST VZW/ASBL

ERKENND CONTOLEORGANISME  
ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ  
ERKENDE DIENST TECHNISCHE CONTOLE  
SERVICE EXTERNE CONTRÔLE TECHNIQUE

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL  
SIÈGE SOCIAL  
KERKSTRAAT 33  
1820 MELSBRÖEK  
Tel: 02/751.98.39  
Fax: 02/751.52.09

## VERSLAG VAN ONDERZOEK

Nr. onderzoek: 1470105/.....<sup>32</sup>..... 3148 4578.

Datum onderzoek: ~~24~~-25-26/10/2012

Aard onderzoek:  Gelijkvormigheidsonderzoek  periodiek onderzoek van een elektrische installatie

Type lokaal:  huis  appartement  winkel  reclamebord nr. E42

Plaats onderzoek: La Rose des Vents  
Place Van Gehuchten  
1090 JETTE

Eigenaar: ETIB

Installateur: ETIB BTW (of Ik): BE 0890.483.457

Inspecteur: Kerremans Danny

Distributienetbeheerder: SIBELGA

**Onderzoek** De installatie werd gecontroleerd volgens de voorschriften van het A.R.E.I. art. 86 & 270

Dienstspanning: 230V  
Aankomstleiding: XVB F2 2x10  
Beveiliging: 40A  
Isolatiweerstand: .....M Ω  
Aardingsweerstand: 0,44 Ω Aardelektrode: Lus

Algemene differentieelstroominrichting: IΔn: 300mA In: 40 A 2 p Type: A  
Aantal kringen: .....<sup>12</sup>.....  
Bijkomende differentieelstroominrichting: IΔn: 30mA In: 40 A 2 p Type: A  
 Voor kringen nrs.: .....<sup>H → N</sup>.....

**Inbreuken** laksh.....  
.....  
.....

**BESLUIT** De installatie is - ~~niet~~ - conform met het A.R.E.I. en mag - ~~niet~~ - ~~tijdelijk~~ - in dienst gesteld worden - in dienst blijven.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.  
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.

Overeenkomstig artikel 274 van het A.R.E.I., moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen en moeten alle gepaste maatregelen getroffen worden opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het A.R.E.I. moet uiterlijk plaats hebben op: ~~24-25-26~~ 10 / 2037

De Inspecteur 

Voor de Technische Directie

Erwin De Laet  
Technical Manager

*OFC  
Blanke*